

ILP MEDIUM

FI

VAAKAMETVMED

ILMALÄMPÖPUMPUN SUOJAKOTELO, MEDIUM:
Suojakotelo suuremmille ulkoyksiköille.



ASENNUSOHJE

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuveilla (M5×16) etulevyn
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025 mm). Kannatinkiskot voidaan asenta myös maatelineeseen, joka on erikseen myytävä lisävaruste.
3. Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon sijainti.
4. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä se itseporautuvilla ruuveilla.

MAALAUSSOHJE

- Pulverimaalattu valkea RR20 / RAL9010
- Päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista soveltuvuus maali-kauppiaaltasi

KOROTUSSARJA

Suojakotelo voidaan tarvittaessa korottaa erikseen myytävillä VAAKAMETVMEDJATKO-korotussarjoilla (1250 × 350 × 560 mm).

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen: info@kiilax.fi

MUKANA TULEVAT KIINNITYSTARVIKKEET:

- 6 kpl ristiuraruuveja M5×16
- 6 kpl yleisruuvi kupukanta 5,0×30
- 6 kpl nylontulppa 6,0×30
- 4 kpl Kateruuveja 4,2×25 TX20

